



**Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH**
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germania
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Dichiarazione di conformità

**NOME ORGANISMO
CERTIFICATORE:** Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
ACCREDITAMENTO n° ZLS II6/0076. 421-1/2
Rif. DIN EN 45011
Data validità: 31-Marzo-2016

OGGETTO: GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL
DISTRIBUZIONE, Ed. 2.2, Dicembre 2011
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI CLIENTI PRODUTTORI ALLE RETI
ENEL IN BASSA TENSIONE

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:			
DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
X	X	X	

COSTRUTTORE: JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY
CO., LTD.
NO.189, Kun Lun Shan Road,
Suzhou New District.jiangsu,
China

MODELLO:	GW3600-DS	GW4200-DS	GW4600-DS
POTENZA NOMINALE:	3,6kW	4,2kW	4,6kW

VERSIONE FIRMWARE: VT1.00

NUMERO DI FASI: monofase

RIFERIMENTO: Il dispositivo non è equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
ACCREDITAMENTO n° ZLS II6/0076. 421-1/2
Rif. DIN EN ISO/IEC 17025
Data validità: 31-Marzo-2016

Esaminati i Fascicoli Prove n°12TH0258-ENELguide, emessi dal laboratorio
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni ENEL

Numero di certificato: U12-0472

Data di emissione: 2012-05-25

Achim Hänchen
FIRMA RESPONSABILE